



INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

ZAKŁAD KONSTRUKCJI
I ELEMENTÓW BUDOWLANYCH



AB 023

ZESPÓŁ LABORATORIÓW BADAWCZYCH

akredytowany

przez Polskie Centrum Akredytacji

certyfikat akredytacji

nr AB 023

LABORATORIUM KONSTRUKCJI I ELEMENTÓW BUDOWLANYCH


KLASYFIKACJA Nr 0709-1/2009

Wnioskodawca / producent: PORTA KMI Poland Sp. z o.o.
ul. Szkolna 26
84-239 Bolszewo

Obiekt badań: drzwi jednoskrzydłowe PORTA typu DW-A32-K2/M

Wymiary: ($S_z \times H_z$) 1076 mm x 2223 mm

Opis budowy i wyposażenia: - aproba techniczna ITB nr AT-15-4997/2008
- raport z badań w ITB nr NL-4032/C/LL-292/K/06
- opinia techniczna ITB nr NK-0709/P/09 – cz. 1/2



**Zakład i Laboratorium Konstrukcji i Elementów Budowlanych ITB potwierdza przeprowadzenie
nиж wymienionych badań w zakresie odporności na włamanie:**

Właściwość	Norma badawcza	Norma klasyfikacyjna	Klasa odporności
Odporność na obciążenia statyczne	PN-ENV 1628:2006	PN-ENV 1627:2006	Klasa 2
Odporność na obciążenia dynamiczne	PN-ENV 1629:2006		Klasa 2
Odporność na manipulacje narzędziami	PN-ENV 1630:2006		Klasa 2

Klasyfikacja drzwi typu DW-A32-K2/M: klasa 2 odporności na włamanie wg PN-ENV 1627:2006

Uwagi: 1. Dopuszczalne są zmiany wymiarów zewnętrznych S_z , H_z w przedziale +10% ÷ - 20% pod warunkiem zachowania odległości punktów zaryglowań od naroży skrzydła.

2. Ważność klasyfikacji wygasa w przypadku zmian w budowie i wyposażeniu wyrobu, lub przekroczenia dopuszczalnych zmian określonych w załączniku E normy PN-ENV 1627:2006.

Odpowiedzialny za badania: mgr inż. Jan Matras

Osoba autoryzująca

dr inż. Krzysztof Kuczyński

p. o. Kierownika Zakładu Konstrukcji
i Elementów Budowlanych ITB
Kierownik Laboratorium LK

dr inż. Paweł Sulik

Warszawa, dnia 22.07.2009 r.

Zakład Konstrukcji i Elementów Budowlanych, ul. Ksawerów 21, 02-656 Warszawa, tel.: +48 22 56 64 260

fax: +48 22 56 64 215, Kierownik Z-du tel.: +48 22 56 64 335, e-mail: przegrody@itb.pl

Klasyfikacja stanowi załącznik do Raportu z Badań nr NL-4032/C/LL-292/K/06 oraz opinii technicznej ITB nr NK-0709/P/09 – cz. 1/2 i nie jest dokumentem dopuszczającym do obrotu