


1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: *Drzwi wewnętrzne stalowe przeciwpożarowe DTS-PP60, pełne lub z przeszkleniem, jednoskrzydłowe oraz dwuskrzydłowe, z opcją stosowania na drogach ewakuacyjnych, systemu PORTA*
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: *DTS-PP60, DTS-PP60-2*
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: *przeciwpożarowe do konkretnych zastosowań ze specyficznymi wymaganiami (zastosowanie B według Tablicy ZA.1.2 normy PN-EN 14351-2:2018-12) z opcją stosowania na drogach ewakuacyjnych (według Tablicy ZA.1.3 normy PN-EN 14351-2:2018-12)*
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: *PORTA KMI POLAND S.A., ul. Szkolna 54, 84-239 Bolszewo, Miejsce produkcji: oddział w Ełku PKM ul. Strefowa 6/8, 19-300 Ełk*
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: *Nie dotyczy*
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: *System 1, system 3*
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
  - a. Polska Norma wyrobu: *PN-EN 14351-2:2018-12 oraz PN-EN 16034:2014-11*
 Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej - *Instytut Techniki Budowlanej Zakład Certyfikacji*  
 Numer akredytacji - *AC 020*  
 Numer krajowego certyfikatu - *020-UWB-2958/W*
  - b. Krajowa ocena techniczna: *Nie dotyczy*
 Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: *Nie dotyczy*  
 Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: *Nie dotyczy*
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

	Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
PN-EN 14351-2:2018-12	Substancje niebezpieczne	Nie zawiera	System 3
	Odporność na uderzenie (dotyczy drzwi przeszklonych)	NPD	
	Wysokość (maksymalna)	2273 mm ± 2,0	
	Reakcja na ogień	NPD	
	Izolacyjność akustyczna właściwa	DTS-PP60 pełne D <sub>1</sub> -30 D <sub>2</sub> -25   Rw 32 dB DTS-PP60 przeszklone D <sub>1</sub> -35 D <sub>2</sub> -30   Rw 37 dB DTS-PP60-2 pełne D <sub>1</sub> -25 D <sub>2</sub> -25   Rw 32 dB DTS-PP60-2 przeszklone D <sub>1</sub> -30 D <sub>2</sub> -30   Rw 32 dB wg PN-B-02151-3:2015   PN-87/B-02151/03	
	Odporność na obciążenie pionowe	Klasa 4 wg PN-EN 1192:2001	
	Odporność na skręcanie statyczne	DTS-PP60 Klasa 3 wg PN-EN 1192:2001 DTS-PP60-2 Klasa 2 wg PN-EN 1192:2001	
	Odporność na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim	Klasa 2 wg PN-EN 1192:2001	
	Odporność na uderzenie ciałem twardym	Klasa 3 wg PN-EN 1192:2001	
	Siły operacyjne	NPD	
	Współczynnik przenikania ciepła	NPD	
	Przepuszczalność powietrza	Klasa B	
	Trwałość przepuszczalności powietrza przeciwko starzeniu/degradacji	NPD	
	Trwałość sił operacyjnych przeciwko starzeniu/degradacji	NPD	
PN-EN 16034:2014-11	Odporność na cykliczne otwieranie i zamykanie (trwałość mechaniczna)	DTS-PP60 Klasa 5 (100 000 cykli) DTS-PP60-2 Klasa 6 (200 000 cykli)	System 1
	Zdolność do zwolnienia (dla drzwi przeznaczonych na drogi ewakuacyjne)	Spełnione	
	Odporność ogniowa	El <sub>2</sub> 60   El <sub>1</sub> 30	
	Samoczynne zamykanie	C	
	Dymoszczelność	NPD	
	Zdolność do zwolnienia	NPD	
	Zdolność do samoczynnego zamknięcia (tylko dla drzwi z samozamykaczem)	NPD	
	Trwałość zdolności do zwolnienia	NPD	
Trwałość zdolności do samoczynnego zamknięcia (tylko dla drzwi z samozamykaczem) : A. wobec degradacji (badanie cykliczne) B. wobec starzenia (korozja)	NPD		

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:  
Krzysztof Tomasiak  
Szef Działu Technologicznego,  
Pełnomocnik Zarządu ds. Technologii

  
(podpis)